



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,
тел: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr_uu@list.ru

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Пушкина, 20
(место составления акта)

" 26 " апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 69

По адресу/адресам: г. Улан-Удэ ул. ул. Пушкина, 20, , 111 мкр 18 а, ул. Москалева, 3 корп 3.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 69 от «23» марта 2021 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 95 «Рябинюшка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида (ОГРН 1020300976299 ИНН 0323099773)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 30 "	марта	20 21	г. с	14 час.	00 мин.	до	16 час.	00 мин.	Продолжительность	2 ч
" 19 "	апреля	20 21	г. с	15 час.	00 мин.	до	17 час.	00 мин.	Продолжительность	2 ч
" 23 "	апреля	20 21	г. с	10 час.	00 мин.	до	11 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч
" 26 "	апреля	20 21	г. с	14 час.	00 мин.	до	15 час.	00 мин.	Продолжительность	1ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня / 6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 95 «Рябинюшка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида, Мошкина Татьяна Никифоровна, 24.03.2021
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Улан-Удэ

по пожарному надзору майор внутренней службы Сурикова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида, Мошкина Татьяна Никифоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Представлен Расчет по оценке пожарного риска, выполненный ООО «ПожПромАудит» от 30.01.2020, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 111 мкр 18 а, ул. Москалева, 3 корп 3. В соответствии п. 76 Приказа МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности", вынесено мотивированное решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты

2. Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указывается выявленные в ходе мероприятий по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, Ф.И.О. лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
	2	3	4
111 мкр, 18 а, ул. Москалева, 3			
1.	Расстояние от точки проекции наружных лестниц лестницы на уровень земли из групп № 3, 4, 5, 13, детского сада, расположенного по адресу: 111 мкр. 18 а, составляет менее 1 м до проекции оконных проемов.	ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.7 СП 1.131.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна

2.	Над эвакуационными выходами из групп детского сада отсутствуют световые оповещатели "Выход".	п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
3.	Не обеспечено наличие на дверях, из коридоров в лестничные клетки и в коридорах здания сада приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
ул. Пушкина, 20			
4.	Не соответствует требованиям ширина основного эвакуационного выхода из первого этажа здания детского сада наружу (фактически ширина составляет 0,87 м.), из групп детского сада №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (фактически ширина составляет от 0,74 м. до 0,93м.,)при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения электропитовой и помещения детского сада) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
6.	Отсутствуют пожарные извещатели в здании холодного склада.	ст.ст. 4,5,6, ст.ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна

7.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания холодного склада.	п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МБДО детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
8.	Приборы управления АУПС располагаются вне помещения пожарного поста с круглосуточным пребыванием обученного дежурного персонала.	ст.ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.13, 5.14, 6.1.4 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
9.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна
10.	Расстояние от точки проекции наружных лестниц лестницы на уровень земли из групп № 2,4 детского сада, составляет менее 1 м до проекции оконных проемов.	ст.4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.7 СП 1.131.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МБДОУ детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ, общеразвивающего вида Мошкина Татьяна Никифоровна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется/отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Фототаблица.
2. Документы по пожарной безопасности.
3. Объяснение заведующего

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Улан-Удэ по пожарному надзору

майор вн. службы Сурикова И.Н.

“ 26 ” апреля 20 21 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 95
«Рябинушка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида, Мошкина Татьяна Никифоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 26 ” апреля 20 21 г.


(подпись)

Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99