



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 21-26-80, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И**

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3 / 1 / 8**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ» общеразвивающего вида.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору Брянского Д.И. № 3 от « 14» января 2019., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «17» января 2019 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «25» января 2019 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., «11» февраля 2019 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «13» февраля 2019 с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Улан-Удэ Республики Бурятия по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Зданий, помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ» общеразвивающего вида, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 20.

(Ф.И.О.инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Рябинушка» г. Улан-Удэ» общеразвивающего вида.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигнала о возникновении пожара с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",	24.01.2020	
2.	Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц из всех групп детского сада (№№ 1,2,3,4,7,9,11) не соответствуют требованиям норм, а именно ширина лестничного марша, лестничной площадки составляет менее 1,35 м. Не соответствует ширина проступей и высота ступеней наружных эвакуационных лестниц из всех групп детского сада (№№ 1,2,3,4,7,9,10,11). Лестничные марши из групп ( №№ 2,4,7) со 2-х этажей проходят вблизи оконных проемов, расстояние от которых составляет менее 1 метра.  Нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, в случае пожара создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, находящихся в детском саду.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",  п.6.29, 6,30* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	24.01.2020	
3.	Не соблюдаются требования по ширине эвакуационных выходов из групп (№№ 1,2,3,4,5,6,9,10,11) при числе эвакуируемых более 15 человек требуемая ширина 1,2 м. Фактически ширина выходов составляет от 0,75 м. до 1м 15см.  Нарушения требований пожарной безопасности, предъявляемые к эвакуационным путям, в случае пожара создают реальную угрозу жизни и здоровью детей, находящихся в детском саду.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНИП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	24.01.2020	
4.	На путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки) частично отсутствует аварийное	ст. 4,5,6, Федерального закона	24.01.2020	

	освещение	от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.105, п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»		
5.	Отсутствуют пожарные извещатели в помещении раздевалки, бытовом помещении прачечной, в помещении кухни (горячий цех).	ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009	24.01.2020	
6.	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коридоре блока-1.	НПБ 104-05 табл. 2, п. 4.1; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	24.01.2020	
7.	Не установлены пожарные извещатели во втором отсеке потолка, отделенном балкой от первого отсека, выступающей от потолка на расстояние более 0,4м. в коридоре медицинского блока, в раздевалке групп №№ 1, 2, 3, 4.	ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	24.01.2020	
8.	Ограничен доступ к пожарным кранам № 2,4	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4,5,6, Федерального	24.01.2020	

47

		закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», 4.1.16 СП 10.13130.2009		
9.	расстояние от пожарных извещателей до электро- светильников, составляет менее 0,5 м в помещени- ях раздевалки групп №№ 3, 4, 6, 7, 8,11, .	ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности», 13.3.6 п. 5.13130.2009 СП Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	24.01.2020	
10.	На путях эвакуации коридоры, лестничные марши, используется отделочный материал с неизвестны- ми показателями пожарной опасности.	ст. 4,5,6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности",п.6.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	24.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
г. Улан-Удэ Республики Бурятия  
по пожарному надзору Сурикова И.Н.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)  
«13» февраля 2019 г.



Предписание для исполнения получил: ИО Заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Рябинushка» г. Улан-Удэ» общеразвивающего вида Рязанова Ю.Ю

\_\_\_\_\_

(подпись)

«13» февраля 2019 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Мошкина Татьяна Никифоровна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022